



jakość w budownictwie

Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113
ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH | 02-656 Warszawa | ul. Ksawerów 21 |
tel. 22 853 34 27 | fax 22 847 23 11 | fire@itb.pl | www.itb.pl

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ wg PN-EN 13501-1+A1:2010

NR UMOWY 1591/12/Z00NP

Zleceniodawca:	Zakład Produkcyjno-Usługowy „MET-LAK” Jerzy Suchomski 83-250 Skarszewy ul.Kościerska 7
Opracowana przez:	Zakład Badań Ogniwych Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
Nazwa wyrobu:	Meble metalowe wykonywane z blachy stalowej pokrytej farbą epoksydowo-poliestrową.
Raport klasyfikacyjny nr:	01591/12/Z00NP
Wydanie numer: 1	Egzemplarz nr: 1
Data wydania:	2012.10.29

Niniejszy raport klasyfikacyjny składa się z czterech stron, może być używany lub powielany wyłącznie w całości.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację nadaną meblom metalowym wykonywanym z blachy stalowej pokrytej farbą epoksydowo-poliestrową zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogólne

Meble metalowe wykonywane z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową epoksydowo-poliestrową produkcji firmy PPG Polifarb Cieszyn S.A., służy do produkcji systemów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych, szaf: biurowych z półkami, biurowych z szufladami, ubraniowych (BHP), ubraniowych typu L, szkolnych, skrytkowych, narzędziowych a także mebli: warsztatowych, sklepowych i magazynowych.

W/w meble metalowe produkowane są przez firmę

Zakład Produkcyjno-Usługowy „MET-LAK” Jerzy Suchomski 83-250 Skarszewy
ul.Kościerska 7.

